Informace o objednávce poskytnuté zákazníkem [CZ]

Vzdálenost od zdi W a) mm	Délka křivky (asi 750 mm) mm	Montážní hloubka (max. 260 mm) mm	Montážní hloubka 1 pouze pro vnitřní rádius mm	Montážní hloubka 2 pouze pro vnitřní rádius mm	Rádius stěny R (min. 400 mm) b) mm


a) Při indikaci vzdálenosti od zdi zohledněte postup stavby (hrubá stavba, omítka).


b) Z výrobních důvodů musí být rádius zdi vyšší než 400 mm, tj. při délce křivky asi 750 mm musí být montážní hloubka menší než 260 mm.

c) Zaoblené radiátory jsou dostupné pouze ve verzi s vysokým tlakem (10 barů).

d) Pro objednávky s krycí lištou je dostupná pouze verze s lineární mřížkou se zajištěním GUV.

e) Je nutné zajistit dopravitelnost.





Montážní hloubka = (montážní hloubka 1 + 2) / 2

Rádius stěny = montážní hloubka / 2 + (délka křivky × délka křivky) / (8 × montážní hloubka)

Informace o objednávce odpovídající technické dokumentaci

Model:	Možné modely: konvektory horizontální topné stěny	Různé: c), d)	Zákazník, razítko:
BH × BL × BT: e)	Povrch:	Možnosti připojení: / Rozměry:	
Rozměrový list: E00029052 zaobledné			Datum, autor: