x-well

KERMI

Servisní protokol větrací jednotky

Instalační firma

Firma _____

Jméno a příjmení _____

Ulice _____

Místo, PSČ _____

Tel.: _____

E-mail _____

Údaje o zakázce / zadavatel

Jméno a příjmení _____

Patro/byt _____

Ulice _____

Místo, PSČ _____

Tel.: _____

Údaje o zařízení

Typ zařízení: _____ Ovladač: _____ Sériové číslo: _____

Nominální ventilace, stupeň 4 přiváděný vzduch: _____ m³/h _____ Napětí ventilátorů _____ Pa diferenční tlak

odváděný vzduch: _____ m³/h _____ Napětí ventilátorů _____ Pa diferenční tlak

stupeň 1 _____ % nominální ventilace stupeň 2 _____ % nominální ventilace stupeň 3 _____ % nominální ventilace stupeň 5 _____ % nominální ventilace

Zkontroloval(a) / provedl(a)	Hotovo	Poznámka
1. Zkontrolujte, zda je větrací jednotka čistá (vnější kryt i vnitřek), popř. vyčistěte. Zkontrolujte výskyt koroze, izolaci a utěsnění.		
2. Odvod kondenzátu je čistý a funkční, naplněný vodou.		
3. Zkontrolujte znečištění výměníku tepla a popř. vyčistěte.		
4. Zkontrolujte funkčnost a znečištění ventilátorů.		
5. Zkontrolujte funkci bypass (letní obtok).		
6. Zkontrolujte funkci řízení/regulace; konfigurace nastavení spolu s provozovatelem.		
7. Kontrola potrubí venkovního a odváděného vzduchu do exteriéru (izolace, čistota).		
8. Kontrola čistoty a funkce přívodu a odvodu vzduchu. (Zkontrolujte popř. přepouštěcí otvory.)		
9. Kontrola integrovaného příslušenství, jako je předehřívač, senzory, výměník vzduchu/tepla.		
10. Byla provedena výměna filtrů větrací jednotky. Indikace výměny filtrů byla resetována. Bylo upozorněno na to, že zařízení má zabudované popř. další filtry, které je potřeba vyměnit.		typ filtru pro přiváděný vzduch: typ filtru pro odváděný vzduch:

Poznámky

Systém byl předán bez závad a výhrad. Na případné vady v provedení jinými podílejícími se řemeslníky v rámci instalace, je v tomto protokolu upozorněno příslušnou poznámkou. Vlastník/provozovatel byl upozorněn na to, že změny a úpravy větracího systému (s výjimkou prací popsaných v první části pro uživatele) mohou způsobit poškození, nebezpečí a zánik záruky. Vezměte prosím na vědomí požadovanou údržbu. Filtry venkovního a odváděného vzduchu je nutné vyměnit minimálně jednou ročně, nezávisle na indikaci údržby na filtrech. Servisní protokol obsahuje body z různých ventilačních systémů. Vyplněny byly pouze příslušné položky.

Místo, datum

Podpis servisního technika

Podpis zadavatele / instalatéra / provozovatele

Interní poznámky:

Servisní číslo: _____ Číslo zakázky: _____

E-mail: vetrani@kermi.cz
Tel.: +420 735 169 198